



# Инструкция по монтажу и эксплуатации

## Проходной регулирующий клапан - STEVI® 440 / 441, 445 / 446



**BR 440, 445**



**BR 441, 446**

### Содержание

|                                                         |             |                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации</b> | <b>6-2</b>  | 7.1.1 Модель с сальниковыми кольцами                                        | 6-14        |
| <b>2.0 Предупреждения об опасности</b>                  | <b>6-2</b>  | 7.1.2 Модель с сальниковой набивкой                                         | 6-15        |
| 2.1 Значение символов                                   | 6-2         | 7.1.3 Модель с сильфоном                                                    | 6-16        |
| 2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности          | 6-2         | 7.2 Замена внутренней гарнитуры                                             | 6-18        |
| <b>3.0 Хранение и транспортировка</b>                   | <b>6-3</b>  | 7.2.1 Замена затвора и шпинделя                                             | 6-18        |
| <b>4.0 Описание</b>                                     | <b>6-4</b>  | 7.2.2 Замена уплотнений затвора для понижения давления                      | 6-19        |
| 4.1 Область применения                                  | 6-4         | 7.2.3 Замена уплотнительного кольца                                         | 6-19        |
| 4.2 Общий вид                                           | 6-5         | 7.3 Момент затяжки                                                          | 6-20        |
| 4.2.1 Варианты затворов                                 | 6-8         | 7.3.1 Момент затяжки шестигранных гаек                                      | 6-20        |
| 4.3 Примечания к технической характеристике             | 6-9         | 7.3.2 Момент затяжки уплотнительного кольца                                 | 6-20        |
| 4.3.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс       | 6-9         | <b>8.0 Причины возникновения неисправностей и возможности их устранения</b> | <b>6-20</b> |
| 4.4 Маркировка                                          | 6-10        | <b>9.0 План обнаружения неисправностей</b>                                  | <b>6-21</b> |
| <b>5.0 Монтаж</b>                                       | <b>6-11</b> | <b>10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры</b>                    | <b>6-22</b> |
| 5.1 Общие данные по монтажу                             | 6-11        | <b>11.0 Вывод из эксплуатации</b>                                           | <b>6-22</b> |
| 5.2 Сведения по монтажу и требования к месту установки  | 6-12        | <b>12.0 Утилизация</b>                                                      | <b>6-22</b> |
| 5.3 Информация по монтажу и демонтажу привода           | 6-13        | <b>13.0 Гарантия / Поручительство</b>                                       | <b>6-23</b> |
| <b>6.0 Ввод в эксплуатацию</b>                          | <b>6-13</b> | <b>14.0 Декларация о соответствии</b>                                       | <b>6-24</b> |
| <b>7.0 Уход и техническое обслуживание</b>              | <b>6-14</b> |                                                                             |             |
| 7.1 Замена уплотнений шпинделя                          | 6-14        |                                                                             |             |

## **1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации**

Настоящая инструкция является руководством для надежного монтажа арматуры и для ее технического обслуживания. При возникновении трудностей, неустраняемых при помощи данной инструкции, обращайтесь к поставщику или изготовителю.

Данная инструкция является предписывающей для транспортировки, хранения, монтажа, для ввода в эксплуатацию и эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Следует принять во внимание и соблюдать указания и предостережения.

- Уход за арматурой и иные работы должны выполняться компетентным персоналом, проведение всех работ следует контролировать.

Сферы ответственности и компетентности определяет заказчик, он проводит также контроль за персоналом.


- При остановке, техническом обслуживании или ремонте следует дополнительно учитывать и соблюдать актуальные региональные требования техники безопасности.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в техническую характеристику.

Данная инструкция по эксплуатации отвечает требованиям ЕС и технических регламентов таможенного союза.

## **2.0 Предупреждения об опасности**

### **2.1 Значение символов**



Предупреждение об общей опасности.

### **2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности**

В настоящей инструкции по эксплуатации с помощью выделенного шрифта обращается особое внимание на возможное возникновение Рис. ка для жизни, на угрозу окружающей среде, а так же на информацию существенную для техники безопасности.

Указания, помеченные изображенным выше символом и словом **ВНИМАНИЕ!**, описывают меры, невыполнение которых может привести к тяжелым травмам и опасности для жизни пользователя или третьих лиц, а так же к серьезным повреждениям оборудования и нанесению ущерба окружающей среде. Соблюдение данных указаний и контроль их исполнения являются обязательным. Соблюдение невыделенных особым образом указаний к транспортировке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, также является обязательным во избежание возникновения неполадок, которые в свою очередь могут прямо или косвенно привести к угрозе жизни физических лиц или материальному ущербу.

### 3.0 Хранение и транспортировка

**Внимание !**

- *Предохраняйте арматуру от внешних силовых воздействий (толчков, ударов, вибрации и т. д.).*
- *Такие детали арматуры, как привод, маховики, колпаки нельзя использовать для восприятия внешних сил, например в качестве лестницы (не становитесь на них), в качестве точки опоры для подъемных устройств и т. п.*
- *Используйте только надлежащие /специальные подъемно-транспортные средства. Массы указаны в техническом паспорте.*

- При -20°C до +65°C.
- Лаковое покрытие является грунтовым и служит для защиты от коррозии при транспортировке и складировании. Не повреждать лаковое покрытие.
- Для хранения на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях окружающей среды, которые способствуют коррозии или ускоряют её (морская вода, химические пары и проч.) рекомендуется применять специальные меры защиты и консервирования оборудования.
- В случае, когда предписанный максимальный срок хранения в 15 лет превышен, работоспособность и функциональная пригодность оборудования должны быть проверены перед вводом арматуры в эксплуатацию и при необходимости должно быть произведено техническое обслуживание или арматура должна быть заменена.

## 4.0 Описание

### 4.1 Область применения

Арматура предназначена для “регулировки жидких, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования”.

**Внимание !**

- *Области применения, границы и возможности применения указаны в техническом паспорте.*
- *Работа с определенными средами требует специальные материалы или исключает применение несоответствующих.*
- *Арматура рассчитана на эксплуатацию в обычных условиях. Если условия эксплуатации отличаются от этих требований, например, при работе с агрессивными или абразивными средами, при заказе следует указать более высокие требования.*
- *Арматура из серого литейного чугуна не допускается к эксплуатации в установках, изготовленных согласно TRD 110 (Правила выполнения сосудов под давлением).*

Данные соответствуют Директиве „Оборудование, работающее под давлением” 2014/68/EU и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 „О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”.

Планировщик установки отвечает за соблюдение требований, предписаний и т. п. Следует учитывать особые обозначения на арматуре.

Материалы стандартного исполнения указаны в техническом паспорте.

Если у Вас есть вопросы, обратитесь к поставщику или изготовителю.

Принцип работы

Регулирующие клапаны ARI рассчитаны, прежде всего, на работу с пневматическими и электрическими приводами.

В зависимости от целей использования возможны следующие варианты исполнения дроссельного элемента:

- параболический затвор (стандартный вариант)
- перфорированный затвор
- фонариковый затвор
- затвор для понижения давления

Как правило, поток проходит сквозь клапан в сторону, противоположную направлению закрытия.

Если установлен перфорированный затвор, газ и пар подается в сторону, противоположную направлению закрытия, а жидкости - по направлению закрытия. Если предполагается использовать клапан с перфорированным затвором и притоком по направлению закрытия вместе с пневматическим сервоприводом, то следует принять во внимание, что в этом случае потребуются большее, чем обычно, приводное усилие. Это необходимо, чтобы избежать вибрации в положении, близком к закрытому.

При недостаточном приводном усилии, следует предусмотреть устройство понижения давления, учитывая при этом условия эксплуатации.

### 4.2 Общий вид




Рис. 1: BR 440 DN15-100




Рис. 2: BR 441 DN15-100




Рис. 3: BR 440 DN125-150




Рис. 4: BR 441 DN125-150




Рис. 5: BR 440 DN200-250




Рис. 6: BR 441 DN200-250




Рис. 7: BR 445 DN15-100  
(только нержавеющая сталь)




Рис. 8: BR 446 DN15-100  
(только нержавеющая сталь)




Рис. 9: BR 445 DN125-150  
(только нержавеющая сталь)




Рис. 10: BR 446 DN125-150  
(только нержавеющая сталь)




Рис. 11: BR 445 DN200-250  
(только нержавеющая сталь)

### 4.2.1 Варианты затворов





Рис. 12: модель с перфориров. затвором    Рис. 13: модель со шлицевым затвором

(Затвор с разгрузкой по давлению см. Рис. 27)

### **4.3 Примечания к технической характеристике**

такие данные, как

- **габаритные размеры,**
- **зависимостие давление-температура, и т. п.**

см. технический паспорт 440001, 440003 и 440010.

#### **4.3.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс**

Средний ресурс до капитального ремонта составляет 100.000 циклов (зависит от условий эксплуатации). Расчетный срок службы составляет не менее 5-ти лет при соответствующем техническом обслуживании и использовании арматуры по назначению, возможность увеличения срока службы более 5-ти лет определяется по согласованию с производителем.

Данные показатели зависят от наличия и совокупности воздействия определенных факторов, таких как:

- воздействие атмосферы и окружающей среды
- используемые среды, их концентрации, типы и агрессивность. Рабочая среда, проходящая через клапан, должна соответствовать прилагаемой к ней нормативной документации
- температуры
- частота срабатывания или задействования арматуры
- ремонт и техническое обслуживание
- материалы используемых уплотнений.

Интервалы технического обслуживания и ремонта должны быть определены эксплуатирующей организацией в зависимости от параметров системы.

Также эксплуатирующая организация определяет, когда арматура должны быть заменена.

### 4.4 Маркировка




Рис. 14: DIN




Рис. 15: ASME

Адрес изготовителя: см. пункт 13.0 Гарантия / Поручительство

Согласно Директиве „Оборудование, работающее под давлением“, диаграмма 6, приложение II, маркировка знаком CE на оборудовании без функции безопасности допускается только для арматуры с диаметром DN32 и более.

Арматура с предохранительными функциями:

серия 440 DP-G / 441 DP-G и  
серия 440 / 440-D с FR2.1 и маркировкой Ü

## 5.0 Монтаж

### 5.1 Общие данные по монтажу

Помимо общих правил по монтажу следует принять во внимание следующее:



#### **Внимание!**

- Удалите при наличии защитные крышки на фланцах.
- Внутри арматуры и в трубопроводе не должны находиться никакие инородные тела.
- При установке учтите направление потока, см. маркировку на арматуре.
- Систему паропровода следует проложить так, чтобы в нем не накапливалась вода.
- Трубопровод прокладывать таким образом, чтобы избежать вредных воздействий сил растяжения, изгиба и крутящей силы.
- Во время строительных работ защищать арматуру от загрязнения.
- Соединительные фланцы должны совпадать друг с другом.
- Соединительные болты для фланцев трубопровода предпочтительно вводить со стороны обратных фланцев (шестигранные гайки со стороны арматуры).  
При DN15-32: В случае соединений единиц арматуры между собой в виде верхних соединительных болтов для фланцев следует использовать резьбовые шпильки и затягивать их с обеих сторон шестигранными гайками.
- Такие детали арматуры, как привод, маховички, колпаки не использовать для восприятия внешних сил, например, в качестве лестницы (не становиться на них), в качестве точки опоры для подъемных устройств и т. п.
- Использовать при монтажных работах только надлежащие / специальные подъемно-транспортные средства.  
Массы указаны в техническом паспорте.
- Резьба и стержень шпинделя должны оставаться нелакированными.
- Отцентрируйте уплотнения между фланцами.
- Предусмотрите перед арматурой грязеуловитель / фильтр.

- Планировщик / строительное предприятие или заказчик являются ответственными за позиционирование и установку оборудования.
- Арматура предназначена для применения в системах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.
- Для использования на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях, например, в условиях, способствующих образованию коррозии (морская вода, химический пар и проч.), рекомендуется применять специальное исполнение либо защитные меры.

## 5.2 Сведения по монтажу и требования к месту установки

Место установки должно быть легко доступным, вокруг него следует предусмотреть достаточно свободного пространства для обслуживания и демонтажа сервоприводов. Перед и после клапана установите ручные запорные вентили, чтобы обеспечить обслуживание и ремонт клапана без необходимости опорожнять всю систему. Рекомендуется монтировать клапан в вертикальном положении с приводом сверху. Монтажные положения от наклонного до горизонтального без дополнительных опор допускаются только при использовании приводов с небольшим собственным весом.

Привод должен быть установлен таким образом, чтобы обе распорные стойки и опора располагались друг над другом в вертикальной плоскости:





Рис. 16: вертикальный трубопровод

Рис. 17: горизонтальный трубопровод

Допустимый вес привода при горизонтальном монтажном положении в зависимости от размера шпинделя, без дополнительной опоры:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 20 кг для DN 15 - 32 | 55 кг для DN125v-150v |
| 25 кг для DN 40 - 65 | (только BR445/446)    |
| 35 кг для DN 80-100  | 55 кг для DN200-250   |
| 40 кг для DN125-150  |                       |

Для защиты сервоприводов от перегрева, трубопроводы необходимо изолировать. При этом следует предусмотреть достаточно свободного пространства для обслуживания уплотнения шпинделя.

Чтобы обеспечить надежность работы клапана, трубы перед клапаном на длину не менее 2 x DN и позади клапана на длину не менее 6 x DN должны быть полностью прямыми.

### 5.3 Информация по монтажу и демонтажу привода

Обычно регулирующие клапаны поставляются в комплекте со смонтированным сервоприводом.

Установка и демонтаж привода на арматуре, находящейся в эксплуатации, т.е. под воздействием давления и температуры, запрещена. При переналадке или техническом обслуживании монтаж привода производите в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

В процессе монтажа запрещается поворачивать затвор, находящийся под давлением прижатия, в седле.

**Внимание!**

При монтаже и демонтаже приводов на сильфонных клапанах не допускайте смещения шпиндельного узла, в противном случае сильфон может быть поврежден.  
(Зафиксируйте шпиндель на ключевом участке!)

При дополнительном монтаже сервоприводов соблюдайте максимально допустимое перестановочное усилие:

| <b>BR 440 / 445</b>                         | <b>BR 441 / 446</b>  |
|---------------------------------------------|----------------------|
| 12 kN для DN 15- 50                         | 18 kN для DN 15-100  |
| 29 kN для DN 65-100                         | 37 kN для DN 125-150 |
| 40 kN для DN125-150                         | 37 kN для DN200-250  |
| 59 kN для DN125v-150v<br>(только BR445/446) | (только BR441)       |
| 59 kN для DN200-250                         |                      |

### 6.0 Ввод в эксплуатацию

**Внимание !**

- Перед вводом в эксплуатацию следует проконтролировать характеристику материала, давление, температуру и направление потока.
- Следует придерживаться региональных указаний по технике безопасности.
- Остатки от производства в трубопроводе и в арматуре (например, грязь, грат, образующийся при сварке, и т. п.) приводят к негерметичности или к повреждениям.
- При эксплуатации с высокими ( $> 50^{\circ}\text{C}$ ) или низкими ( $< 0^{\circ}\text{C}$ ) температурами сред существует опасность ранения при прикосновении к арматуре.  
В случае необходимости установите сигнальные указания или изоляционную защиту!

Перед вводом в эксплуатацию новой установки или повторным вводом в эксплуатацию имеющейся установки после ремонтных работ или перемонтажа следует удостовериться в том, что:

- все работы завершены в соответствии с предписаниями!
- арматура правильно настроена,
- установлены защитные приспособления.

## 7.0 Уход и техническое обслуживание

В какой мере и как часто проводится техобслуживание определяет оператор установки в зависимости от условий эксплуатации.

### 7.1 Замена уплотнений шпинделя

#### 7.1.1 Модель с сальниковыми кольцами

Сальниковые кольца из PTFE (поз. 12) в составе:

- 1 основное кольцо
- 4 уплотнительных кольца
- 1 верхнее кольцо

Автоматическая регулировка уплотнения шпинделя осуществляется за счет интегрированной прижимной пружины (поз. 15).

Если шпиндель негерметичен, это означает, что комплект уплотнений изношен и требует замены.

#### Замена сальниковых колец из PTFE:



#### **Внимание!**

**Перед демонтажом ознакомьтесь с пунктами 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод.  
(См. руководство к сервоприводу!)
- При замене колец (поз. 12) соблюдайте правильный порядок и монтажное положение каждого элемента (см. Рис. 18).
- Уплотнение (поз. 17) следует заменить.

Поврежденные затворо-седельные узлы также необходимо заменить (описание см. п. 7.2), т.к. новый комплект уплотнений быстро изнашивается, если шпиндель поврежден.




Рис. 18:  
Шевронное кольцо  
DN15-150

### 7.1.2 Модель с сальниковой набивкой

Сальниковая набивка (поз. 23) требует технического обслуживания.

При обнаружении негерметичностей немедленно поэтапно затяните резьбовое соединение (поз. 25) таким образом, чтобы восстановить герметичность набивки (поз. 23).

Регулярно проверяя герметичность, Вы сможете увеличить срок службы сальниковой набивки (поз. 23).

Если герметизация с помощью затяжки уже невозможна, следует установить новое уплотнительное кольцо (поз. 23).

#### Установка новых уплотнительных колец:



**Внимание!**

**Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)
- Установите новое уплотнительное кольцо, руководствуясь Рис. 18 - Рис. 21.




Рис. 19: сальниковая набивка  
DN15-150




Рис. 20: сальниковая набивка  
DN125v-150v / DN200-250




Рис. 21: разделенное  
уплотнительное кольцо

При использовании разделенных уплотнительных колец, разрез должен производиться с наклоном согласно Рис. 21

Поврежденные шпиндели также подлежат замене (описание см. п. 7.2), т.к. новый комплект уплотнений быстро изнашивается, если шпиндель поврежден.

### 7.1.3 Модель с сальником

Если шпиндель негерметичен, это означает, что встроенный сальфон неисправен (поз. 20.3). Сперва попробуйте устранить негерметичность, слегка затянув соединение (поз. 20.17).

Замена сальфона возможна только вместе со шпинделем и наоборот (поз. 20.3).

#### Замена сальфонного узла:



#### **Внимание!**

**Перед демонтажом арматуры  
ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод.  
(См. руководство к сервоприводу!)

#### **DN15-150:**

- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите сальфонную насадку (поз. 20).
- Ослабьте соединение (поз. 20.17) на один оборот.
- Удерживайте шпиндельный/сальфонный узел (поз. 20.3) в нижнем положении.
- Выньте зажимную втулку (поз. 4) с помощью стержня.
- Снимите затвор (поз. 3).
- Ослабьте гайки (поз. 20.8).
- Снимите крышку траверсы (поз. 20.2).
- Выньте шпиндельный/сальфонный узел (поз. 20.3) из корпуса сальфона (поз. 20.1).
- Соберите и просверлите новые детали.
- Замените 2 уплотнительные прокладки (поз. 20.6) и 1 прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз. 11 и 20.8) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.1)
- Затяните соединение (поз. 20.17), чтобы обеспечить герметичность сальниковой набивки (поз. 20.10).




Рис. 22: BR 441 / 446

### DN200-250:

- ослабьте гайки (Поз. 11).
- снимите сильфонную насадку (Поз. 20) включая корпус сальника (Поз. 33).
- ослабьте накидную гайку (Поз. 20.16) прим. на один оборот.
- ослабьте гайки (Поз. 40).
- приподнимите корпус сильфона (Поз. 20.1).
- вытолкните штифт при помощи стержня (Поз. 13).
- выкрутите удлинитель штока с затвором (Поз. 6).
- ослабьте гайки (Поз. 20.8).
- снимите корпус сальника (Поз. 20.13)
- вытащите блок шток/сильфон (Поз. 20.3) из корпуса сильфона (Поз. 20.1).
- вставьте новые детали и закрепите между собой
- замените два уплотнения (Поз. 20.6), одно уплотнение (Поз. 9) и одно уплотнение (Поз. 39).
- смонтируйте блок в обратном порядке.



#### **ВНИМАНИЕ!**

- При монтаже нового блока шток/сильфон обратите внимание на правильное положение защиты от перекручивания. Просечной штифт (Поз. 20.9 введите в паз защиты от перекручивания. Постарайтесь проделать это без повреждений и трения!

- накрутите гайки (Поз. 11, 20.8 и 40) и затяните их крест на крест.  
(моменты затяжки см. пункт 7.3)
- затяните накидную гайку (Поз. 20.16) до плотности сальника (Поз. 20.10).




Рис. 23: BR 441 DN200-250

## 7.2 Замена внутренней гарнитуры

### 7.2.1 Замена затвора и шпинделя



**Внимание!**

**Перед демонтажом арматуры  
ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод.
- (См. руководство к сервоприводу!)

#### **BR 440 / 445:**

- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите крышку траверсы (поз. 7).
- Ослабьте соединение (поз. 19 и поз. 25) примерно на один оборот.
- ослабьте гайки (Поз. 38) на 2-3 оборота.
- DN15-100: выньте узел затвора/шпинделя (поз. 3).
- DN125-250: выньте затвор (поз. 3) и шпиндель (поз. 5).
- DN125-250: вытолкните штифт (поз. 4) с помощью стержня.
- DN125-250: вывинтите затвор (поз. 3).
- DN125-250: соберите новые детали, просверлите, закрепите штифтами.
- Замените уплотнительную прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности
- Установите гайки (поз. 11) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.1)

#### **BR 441 / 446:**

Замена затвора и шпинделя в арматуре с сильфоном (BR441/446) описана в п. 7.1.3.




Рис. 24: BR 440 / 445  
DN15-100




Рис. 25: BR 440 / 445 DN125-150




Рис. 26: BR 440 / 445 DN200-250

### 7.2.2 Замена уплотнений затвора для понижения давления



**Внимание!**

**Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)
- Демонтируйте затвор, как описано в п. 7.2.1.
- Извлеките изношенное уплотнение поршня (поз. 32) с помощью подручного инструмента (например, отвертки) из паза в затворе.
- Установите новое уплотнение поршня (поз. 32), соблюдайте правильное монтажное положение (см. Рис. 27).
- Замените направляющую ленту (поз. 31).
- Очистите рабочую поверхность направляющей втулки (поз. 30); при необходимости используйте мелкозернистые шлифовальные средства.
- Замените 2 уплотнительных прокладки (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз. 11) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.1)




Рис. 27: затвор для понижения давления

### 7.2.3 Замена уплотнительного кольца

Уплотнительное кольцо используется только в регулирующих клапанах BR 445 / 446



**ВНИМАНИЕ !**

**Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0!**

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите верхнюю часть клапана.
- Вывинтите уплотнительное кольцо (поз. 2) с помощью специального ключа (можно приобрести у изготовителя).
- очистите контактные и резьбовые поверхности седла в корпусе (Поз. 1).
- смените или обработайте и почистите кольцо седла (Поз. 2).
- обработайте уплотнительные поверхности (корпуса/седла) специальной уплотнительной массой (например Eppl 37).
- Ввинтите уплотнительное кольцо (поз. 2). (момент затяжки см. п. 7.3.2.)
- Замените уплотнительную прокладку (поз. 9).
- Установите верхнюю часть клапана.
- Установите гайки (поз. 11) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.1.)

## **7.3 Момент затяжки**

### **7.3.1 Момент затяжки шестигранных гаек**

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| M 10 | = | 15 - 30 Нм   |
| M 12 | = | 35 - 50 Нм   |
| M 16 | = | 80 - 120 Нм  |
| M 20 | = | 150 - 200 Нм |
| M 24 | = | 340 - 410 Нм |

### **7.3.2 Момент затяжки уплотнительного кольца**

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| DN 15/ 20 | = | 140 Нм  |
| DN 25/ 32 | = | 205 Нм  |
| DN 40     | = | 305 Нм  |
| DN 50     | = | 460 Нм  |
| DN 65     | = | 720 Нм  |
| DN 80     | = | 980 Нм  |
| DN100     | = | 1550 Нм |
| DN125     | = | 1700 Нм |
| DN150     | = | 2000 Нм |
| DN200     | = | 3300 Нм |
| DN250     | = | 3850 Нм |

***! Конструкция привода описана в руководстве по эксплуатации соответствующего привода !***

## **8.0 Причины возникновения неисправностей и возможности их устранения**

При нарушениях режима работы следует проконтролировать, проводились ли и были ли завершены монтажные и установочные работы в соответствии с данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.



### **Внимание!**

- При поиске неисправностей соблюдайте предписания техники безопасности.

При возникновении помех, которые не могут быть устранены при помощи последующей таблицы (см. пункт **9.0 План обнаружения неисправностей**), обратитесь к поставщику или изготовителю.

## 9.0 План обнаружения неисправностей



### **Внимание!**

**- При монтажных и ремонтных работах соблюдайте пункты 10.0 и 13.0!**

**- Перед повторным вводом в эксплуатацию соблюдайте пункт 6.0!**

| Неисправность                          | Возможная причина                                                                          | Устранение                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет потока                             | Арматура закрыта                                                                           | Открыть арматуру (с помощью привода)                                                             |
|                                        | Не сняты фланцевые крышки                                                                  | Снять фланцевые крышки                                                                           |
| Недостаточный проток                   | Недостаточно открыта арматура                                                              | Открыть арматуру (с помощью привода)                                                             |
|                                        | Грязеуловитель загрязнен                                                                   | Прочистить/заменить сито                                                                         |
|                                        | Забита система трубопроводов                                                               | Проверить систему трубопроводов                                                                  |
|                                        | Неправильно выбран клапан или значение Kvs                                                 | Используйте клапан с большим значением Kvs                                                       |
| Шпиндель двигается только толчками     | Перетянута уплотнение сальника (для клапанов с графитовой набивкой)                        | Слегка ослабить соединение (поз. 25 / 20.17)<br>Следите за герметичностью.                       |
|                                        | Затвор клапан слегка разъеден твердыми частицами грязи                                     | Очистить внутренние детали, зашлифовать поврежденные места                                       |
| Шпиндель или затвор неподвижен         | Седло и затвор слиплись из-за грязи, в особенности для шлицевых и перфорированных затворов | Очистить седло и затвор с помощью подходящего растворителя                                       |
|                                        | Затвор поврежден в районе седла или направляющей из-за отложений или твердых частиц        | Заменить седло и затвор; при необходимости использовать запчасти из других материалов.           |
| Шпиндель негерметичен                  | Комплект сальниковых колец поврежден или изношен                                           | Заменить комплект уплотнений (поз. 12); см. п. 7.1.1                                             |
|                                        | Для моделей с сальниковой набивкой: недостаточное натяжение крышки сальника                | Дотянуть соединение (поз. 25) и доуплотнить, если необходимо; см. п. 7.1.2                       |
|                                        | Неисправен сильфон - для клапанов с сильфоном                                              | Заменить сильфонный узел; см. п. 7.1.3                                                           |
| Чрезмерная утечка при закрытом клапане | Износ уплотняющих поверхностей затвора                                                     | Заменить затвор; см. п. 7.2.1                                                                    |
|                                        | Повреждена или изношена уплотняющая кромка седла                                           | Заменить седло (только для BR445/446); см. п. 7.2.3, При необходимости установить грязеуловитель |
|                                        | Для клапана с понижением давления: изношено уплотнение поршня                              | Заменить уплотнительное кольцо; см. п. 7.2.2                                                     |
|                                        | Затвор и/или седло загрязнены                                                              | Очистить внутренние детали клапана; При необходимости установить грязеуловитель.                 |
|                                        | Не полностью удален воздух из пневмопривода. Недостаточная упругость.                      | Удалить воздух из камеры привода                                                                 |
|                                        | Недостаточно мощный привод                                                                 | Установите более мощный привод, проверьте технические параметры                                  |

## **10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры**

**Внимание!**

*Следует проверить, в частности, что:*

- в системе трубопроводов отсутствует давление,*
- среда остыла,*
- среда слита из установки,*
- при работе с едкими, горючими, агрессивными или токсическими средами система трубопроводов провентилирована.*

## **11.0 Вывод из эксплуатации**

Вывод из эксплуатации производится при разрушении конструкции и/или при несоответствии требуемым параметрам.

## **12.0 Утилизация**

Данный продукт, а так же его части должны быть утилизированны в соответствии с законодательной базой страны, в которой он эксплуатируется, и с учетом выполнения аспектов охраны окружающей среды.

## **13.0 Гарантия / Поручительство**

Объем гарантии и срок ее действия указаны в „Общих условиях заключения торговых сделок фирмы Albert Richter GmbH & Co. KG”, которые были действительны на момент поставки; возможные отклонения содержатся в договоре купли-продажи.

Мы гарантируем отсутствие дефектов в соответствии с актуальным уровнем техники и зафиксированной целью применения данного оборудования.

Гарантия не распространяется на помехи, возникшие вследствие неправильного обращения с арматурой или по причине несоблюдения инструкции по монтажу и эксплуатации, технического паспорта и соответствующих правил.

Гарантия не распространяется также на повреждения, возникшие при эксплуатации в условиях, не указанных в техническом паспорте или в иных документах сделки.

Обоснованные рекламации устраняются в рамках проведения доработки на нашем предприятии или на спецпредприятиях, уполномоченных нами.

Рекламации, выходящие за рамки настоящей гарантии, не принимаются. Гарантия не распространяется на поставку запасных частей.

Гарантия не распространяется на работы по техническому обслуживанию, установку деталей иного фабrikата, изменение конструктивного исполнения, а также на естественный износ.

В случае возникновения ущерба при транспортировке следует безотлагательно обратиться не к нам, а в соответствующий отдел приема грузов к отправке, железнодорожной компании или транспортному агенту, поскольку иначе Вы теряете право требования по возмещению убытков.



### **Техника будущего** **Качественное немецкое оборудование**

Производитель  
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,  
D-33750 Schloss Holte-Stukenbrock  
Телефон: (+49-5207) 994-0  
Факс: (+49-5207) 994-158  
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>  
E-mail: [info.vertrieb@ari-armaturen.com](mailto:info.vertrieb@ari-armaturen.com)

Уполномоченное производителем лицо  
Представительство в Российской Федерации  
ООО "АРИ-АРМАТУРЕН РУС"  
Фактический адрес: 119361, г. Москва,  
ул. Озерная, дом 42, оф. 419,  
Телефон: +7 (499) 60 80 234  
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>  
E-Mail: [info-rus@ari-armaturen.com](mailto:info-rus@ari-armaturen.com)

### 14.0 Декларация о соответствии

Директиве Оборудование, работающее под давлением 97/23/EG (до 18.07.2016) и Директиве Оборудование, работающее под давлением 2014/68/EU (с 19.07.2016)

Настоящим мы,

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,**  
**Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

заявляем, что нижеперечисленное оборудование соответствует основным требованиям безопасности Директивы "Оборудование, работающее под давлением" и отвечает корреспондирующим требованиям минимизации рисков Директивы ""Безопасность машин и оборудования"".

Спецификация серии (модельных рядов) арматуры

Регулирующие клапаны в проходной и трёхходовой конструкции ARI-STEVI®  
 Регулирующие клапаны для систем ОБК ARI-STEVI®Н  
 Шламовый клапан ARI-STEVI®BBD

Таблица 1

| Фигура   | Давление номинальное | Диаметр номинальный | Группа рабочей среды | Модуль | Диаграмма | Сертификат №. | Применённые нормы |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 405      | PN 16-40             | 15-500              | 1                    | H      | 6         | 50003/1       | 1, 2, 6           |
| 415      | PN 40                | 25-50               | 2                    | A      | 7         | --            |                   |
| 422      | PN 16-40             | 200-250             | 1                    | H      | 6         | 50003/1       |                   |
| 423      |                      | 200-300             |                      |        |           |               |                   |
| 425      |                      | 300-500             |                      |        |           |               |                   |
| 426      |                      | 15-250              |                      |        |           |               |                   |
| 440      |                      | 15-100              |                      |        |           |               |                   |
| 440 ANSI |                      | Class 300           |                      |        |           |               |                   |
| 441      | PN 16-40             | 15-250              |                      | H      |           | 50003/1       |                   |
| 445      |                      | 15-100              |                      | H1/B+D |           | 50003/2       |                   |
| 446      |                      | 15-250              |                      | H      |           | 50003/1       |                   |
| 448      |                      | 15-100              |                      |        |           |               |                   |
| 449      |                      | 15-150              |                      |        |           |               |                   |
| 450      |                      | 65-150              |                      |        |           |               |                   |
| 451      | 25-100               |                     |                      |        |           |               |                   |
| 452      | PN 25                | 15-500              |                      |        |           |               |                   |
| 453      | PN 40                | 200-250             |                      |        |           |               |                   |
| 460      | PN 16-40             | 200-250             |                      |        |           |               |                   |
| 462      |                      | 15-150              |                      |        |           |               |                   |
| 463      |                      | 1"-8"               |                      |        |           |               |                   |
| 470      |                      | 15-150              |                      |        |           |               |                   |
| 470 ANSI | Class 150-300        | 1"-8"               |                      |        |           |               |                   |
| 471      | PN 16-40             | 15-150              |                      |        |           |               |                   |
| 471 ANSI | Class 150-300        | 1"-8"               |                      |        |           |               |                   |
| 480      | PN 16-25             | 15-100              | 2                    | A1     | 7         | 50003/5       | 1, 6              |
| 483      | PN 6-16              | 15-250              |                      |        |           |               |                   |
| 485      | PN 6-16              | 15-150              |                      |        |           |               |                   |
| 486      | PN 16                | 15-50               |                      |        |           |               |                   |
| 487      | PN 16                | 15-50               |                      |        |           |               |                   |
| 488      | PN 16                | 15-50               |                      |        |           |               |                   |

**Прим.:** Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 97/23/EG (арт. 3, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.  
 Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 2014/68/EU (артикул. 4, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Памятка A4 (авсе кроме EN-JL1040)


6) DIN EN 60534-1

Название сертифицирующего, контролирующего, регистрирующего органа: Регистрационный номер органа по сертификации:

**Lloyd's Register Quality Assurance GmbH**  
**Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

**0525**

Шлосс Хольте-Штуkenброк, 16.03.2016



(Бредманн, Исполнительный директор)

Декларация подтверждает соответствие указанным директивам, но не содержит никаких гарантийных обязательств в понимании закона об ответственности за качество продукции. Указания по технике безопасности в сопровождающей документации к продукту, должны быть соблюдены. В случае изменения конструкции оборудования без согласования с изготовителем или несоблюдении указаний техники безопасности, данная декларация теряет свою силу.

**Декларация об установке (монтаже) компонентов оборудования. Перевод.**  
**согл. EG-RL 2006/42/EG**

для продукции перечисленной в таблице 1:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG, как изготовитель заявляет, что вышеперечисленное оборудование соответствует основным требованиям Директивы Безопасность машин и оборудования (2006/42/EG):

Приложение I, цифры 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.15, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Следующие гармонизированные нормы были применены:


EN ISO 12100: 2010

Продукция ARI предназначена для комплектации электрическими, пневматическими и гидравлическими приводами. Ввод в эксплуатацию не допускается до тех пор, пока не будет обеспечено полное соответствие требованиям Директивы Безопасность машин и оборудования (2006/42/EG) цельного оборудования (машины в сборе), на которое установлена продукция ARI.

Оборудование имеет полную специальную техническую документацию согл. приложению VII часть B. Изготовитель обязуется предоставить документацию на комплектующее изделие (элементы оборудования) в электронной форме, при соответствующем обоснованном запросе государственного ведомства.

Уполномоченный по документации: Dieter Richter

Шлосс Хольте-Штукенброк, 16.03.2016

  
(Брехманн, Исполнительный директор)

Декларация подтверждает соответствие указанным директивам, но не содержит никаких гарантийных обязательств в понимании закона об ответственности за качество продукции. Указания по технике безопасности в сопровождающей документации к продукту, должны быть соблюдены. В случае изменения конструкции оборудования без согласования с изготовителем или несоблюдении указаний техники безопасности, данная декларация теряет свою силу.