


Инструкция по монтажу и эксплуатации

Терморегулятор TEMPTROL®



Фиг. 775

Термооткрывающий клапан

Фиг. 771/772

Термозапорный клапан

Фиг. 773/774

Термоклапан смешительного/
разделительного типа

Содержание

1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации	6-2
2.0 Предупреждения об опасности	6-2
2.1 Значение символов	6-2
2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности	6-2
3.0 Хранение и транспортировка	6-3
4.0 Описание	6-3
4.1 Область применения	6-3
4.2 Принцип работы	6-4
4.3 Общий вид	6-5
4.3.1 Список деталей	6-5
4.4 Примечания к технической характеристике	6-6
4.4.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс	6-7
4.5 Маркировка	6-8
5.0 Монтаж	6-9
5.1 Общие данные по монтажу	6-9
5.2 Указания по выбору места установки и монтажу	6-11
5.2.1 Терморегулятор с двумя температурными датчиками	6-11
5.2.2 Выбор датчика температуры – расположение	6-12
5.3 Указания по монтажу и демонтажу привода (Соединение терморегулятора с клапаном)	6-12
5.4 Устройство для регулирования вручную	6-13
5.5 Грязеуловитель	6-14
6.0 Ввод в эксплуатацию	6-14
6.1 Установка заданного значения	6-15
6.1.1 Терморегулятор	6-15
6.1.2 Термореле	6-16
6.2 Корректировка заданного значения	6-16
7.0 Уход и техническое обслуживание	6-16
8.0 Причины возникновения неисправностей и возможности их устранения	6-17
9.0 План обнаружения неисправностей	6-17
10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры	6-18
11.0 Вывод из эксплуатации	6-18
12.0 Утилизация	6-18
13.0 Гарантия / Поручительство	6-19
14.0 Декларация о соответствии	6-20

1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации

Настоящая инструкция является руководством для надежного монтажа арматуры и для ее технического обслуживания. При возникновении трудностей, неустраняемых при помощи данной инструкции, обращайтесь к поставщику или изготовителю.

Данная инструкция является предписывающей для транспортировки, хранения, монтажа, для ввода в эксплуатацию и эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Следует принять во внимание и соблюдать указания и предостережения.

- Уход за арматурой и иные работы должны выполняться компетентным персоналом, проведение всех работ следует контролировать.

Сферы ответственности и компетентности определяет заказчик, он проводит также контроль за персоналом.

- При остановке, техническом обслуживании или ремонте следует дополнительно учитывать и соблюдать актуальные региональные требования техники безопасности.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в техническую характеристику.


Данная инструкция по эксплуатации отвечает требованиям ЕС и технических регламентов таможенного союза.

2.0 Предупреждения об опасности

2.1 Значение символов



Предупреждение об общей опасности.



Опасность при несоблюдении указаний в инструкции! Перед сборкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием или демонтажем прочитайте и соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности

В тексте данной инструкции особо выделяются предупреждения об опасности, риске и информация по технике безопасности.

Указания, маркированные вышестоящим символом и символом „**Внимание!**“, описывают действия, несоблюдение которых может привести к тяжелым ранениям или к опасности для жизни пользователя или третьего лица, а также к повреждению установки или к загрязнению окружающей среды. Эти указания следует обязательно соблюдать или контролировать их выполнение.

Соблюдение не выделенных особо указаний по транспортировке, монтажу, эксплуатации и техобслуживанию, а также принятие во внимание технических данных (в инструкциях по эксплуатации, в документации изделий и на самих приборах) является в такой же степени необходимым, чтобы избежать возникновения неисправностей, которые в свою очередь непосредственно или косвенным путем могут привести к ранениям или материальному ущербу.

3.0 Хранение и транспортировка

**Внимание!**

- *Предохраняйте арматуру от внешних силовых воздействий (толчков, ударов, вибрации и т. д.).*
- *Детали арматуры, такие как исполнительные приводы, капиллярные трубопроводы, колпаки, температурные датчики нельзя использовать для восприятия внешних усилий, например как лестницы, или точки крепления для подъемных устройств и т.п.*
- *Используйте только надлежащие /специальные подъемно-транспортные средства. Массы указаны в техническом паспорте.*

- При -20°C до +65°C.
- Лаковое покрытие является грунтовым и служит для защиты от коррозии при транспортировке и складировании. Не повреждать лаковое покрытие.
- Для хранения на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях окружающей среды, которые благоприятствуют или ускоряют коррозию (морская вода, химические пары и проч.) рекомендуется применять специальные меры защиты и консервирования оборудования.
- В случае, когда предписанный максимальный срок хранения в 15 лет превышен, работоспособность и функциональная пригодность оборудования должны быть проверены перед вводом арматуры в эксплуатацию и при необходимости должно быть произведено техническое обслуживание или арматура должна быть заменена.

4.0 Описание

4.1 Область применения

Терморегуляторы используются для „Регулирования температуры жидких, газообразных и парообразных сред в нагревательных, охладительных и вентиляционных системах, используемых в промышленности, жилищном строительстве и судостроении“ и в соответствии с принципом действия типа 2В по стандарту DIN EN 14597.

**Внимание !**

- *Области применения, границы и возможности применения указаны в техническом паспорте.*
- *Работа с определенными средами требует границы специальные материалы или исключает применение несоответствующих.*
- *Арматура рассчитана на эксплуатацию в обычных условиях. Если условия эксплуатации отличаются от этих требований, например, при работе с агрессивными или абразивными средами, при заказе следует указать более высокие требования.*
- *Арматура из серого литейного чугуна не допускается к эксплуатации в установках, изготовленных согласно TRD 110 (Правила выполнения сосудов под давлением).*

Данные соответствуют Директиве „Оборудование, работающее под давлением“ 2014/68/EU и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 „О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением“.

Планировщик установки отвечает за соблюдение требований, предписаний и т. п. Следует учитывать особые обозначения на арматуре.

Материалы стандартного исполнения указаны в техническом паспорте.

Если у Вас есть вопросы, обратитесь к поставщику или изготовителю.

4.2 Принцип работы

Терморегулятор TEMPTROL® представляет собой пропорциональный регулятор с прямым управлением, предназначенный для регулирования температуры жидких, газообразных и парообразных сред группы текучести I в соответствии с Директивой ЕС „Оборудование, работающее под давлением“ 2014/68/EU. Вспомогательная энергия не требуется.

Терморегулятор является комбинацией регулятора и клапана и работает по принципу расширения жидкости при увеличении температуры.


- Запирающие клапаны уменьшают объемный поток при возрастании температуры на температурном датчике (использование при нагревании).
- Открывающие клапаны увеличивают объемный поток при возрастании температуры на температурном датчике (применение при охлаждении).
- **Термоклапаны смесительного типа** смешивают два потока среды, вход А и вход В в выход АВ.
- **Термоклапаны разделительного типа** делят общий поток среды на две части.

Смесительные/разделительные клапаны при повышении температуры открывают вход А и закрывают вход В.

В зависимости от материала корпуса клапаны предназначены для таких сред как вода, пар, термическое масло, рассолы (другие среды по запросу)..

- Заданное значение, в соответствии с DIN EN 14597, может устанавливаться на термореле только с помощью инструмента.

4.3 Общий вид



4.3.1 Список деталей

Поз.	Наименование
11	Колпак (клапан)
50.1	Температурный датчик
50.4	Индикация заданного значения
50.13	Ручка настройки
50.15	Капиллярная трубка
50.16	Исполнительный привод
60	Устройство для регулирования вручную (комплектующие принадлежности)

Рис. 1: Изображение запирающего клапана типа 771 с регулятором типа 990038604 и устройством для регулирования вручную (другие типы регуляторов указаны в техническом паспорте)

4.4 Примечания к технической характеристике

такие данные, как

- **габаритные размеры,**
- **зависимость давление-температура, и т. п.**

см. технический паспорт 770001.

Клапан

Номинальный диаметр: Ш 15 - Ш 100

Ступени давления: PN 16 / 25 / 40

Материалы корпуса: серый литейный чугун EN-JL1040,
чугун с шаровидным графитом EN-JS1049,
стальное литье 1.0619+N,
нержавеющая сталь 1.4408,
литейная бронза CC491K,
Кованая сталь SA105

Температура клапана: в соответствии с таблицей давление-температура, см.
лист-каталог:
макс. 150 °C без охлаждающей насадки (тип 771, 775, 773)
макс. 300 °C с охлаждающей насадкой (тип 772, 774, 776)

Уплотнение затвора: металл

Терморегулятор / термореле

Диапазоны заданных значений: -20 ... +50°C

0 ... +70°C

+30 ... +100°C

+60 ... +130°C

+130 ... +200°C

Перегрев: кратковременно макс. 30K

Температура окружающей среды: макс. +70°C для элемента индикации (DIN EN 14597 „T70“)

Защитные трубки

Латунь

Нержавеющая сталь

Давление: макс. 25 бар

макс. 37,3 бар

Температура: макс. 130 °C

макс. 200 °C

Допуск

Проверен организацией технического надзора TbV
согласно DIN EN 14597
рег. № TR91006 / TW91106

Все данные, которые могут понадобиться для проектирования, указаны в техническом паспорте (согласно DIN EN 14597 таблица BX); например, значение Kvs, длина защитной трубы, макс. давление/температура при эксплуатации и т.д.

4.4.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс

Средний ресурс до капитального ремонта составляет 10.000 циклов (зависит от условий эксплуатации). Расчетный срок службы составляет не менее 5-ти лет при соответствующем техническом обслуживании и использовании арматуры по назначению. Возможность увеличения срока службы более 5-ти лет определяется по согласованию с производителем.

Данные показатели зависят от наличия и совокупности воздействия определенных факторов, таких как:

- воздействие атмосферы и окружающей среды
- используемые среды, их концентрации, типы и агрессивность. Рабочая среда, проходящая через клапан, должна соответствовать прилагаемой к ней нормативной документации
- температуры
- частота срабатывания или задействования арматуры
- ремонт и техническое обслуживание
- материалы используемых уплотнений.

Интервалы технического обслуживания и ремонта должны быть определены эксплуатирующей организацией в зависимости от параметров системы.

Также эксплуатирующая организация определяет, когда арматура должны быть заменена.

4.5 Маркировка




Рис. 2: Клапан




Рис. 3: Терморегулятор




Рис. 4: Термореле

Адрес изготовителя: см. пункт 13.0 Гарантия/ Гарантийные обязательства

5.0 Монтаж

5.1 Общие данные по монтажу

Помимо общих правил по монтажу следует принять во внимание следующее:
Данные, касающиеся монтажа, указаны в техническом паспорте; например, габариты, присоединения, предельные эксплуатационные параметры и т.д.



Внимание!

- Система трубопроводов должна находиться в безнапорном состоянии.
- Среда должна быть остывшей.
- Установка должна быть опорожнена.
- При работе с едкими, горючими, агрессивными или токсичными средами следует продуть систему трубопроводов.
- Удалите при наличии защитные крышки на фланцах.
- Внутри арматуры и в трубопроводе не должны находиться никакие инородные тела.
- При установке учтите направление потока, см. маркировку на арматуре.
- Систему паропровода следует проложить так, чтобы в нем не накапливалась вода.
- Трубопровод прокладывать таким образом, чтобы избежать вредных воздействий сил растяжения, изгиба и крутящей силы.
- Во время строительных работ защищать арматуру от загрязнения.
- Соединительные фланцы должны совпадать друг с другом.
- Соединительные болты для фланцев трубопровода предпочтительно вводить со стороны обратных фланцев (шестигранные гайки со стороны арматуры).
При DN15-32: В случае соединений единиц арматуры между собой в виде верхних соединительных болтов для фланцев следует использовать резьбовые шпильки и затягивать их с обеих сторон шестигранными гайками.
- Детали арматуры такие как исполнительные приводы, капиллярные трубопроводы, колпаки, температурные датчики нельзя использовать для восприятия внешних усилий, например как лестницы, или точки для крепления подъемных устройств и т. п.
- Используйте при монтажных работах только надлежащие /специальные подъемно-транспортные средства.
Массы указаны в техническом паспорте.
- При установке температурного датчика в резервуаре с воспламеняющейся или взрывоопасной средой, необходимо предусмотреть защитную трубку.
- Исполнительный привод уплотняет внутреннее пространство клапана лишь с помощью металлической поверхности; нельзя использовать дополнительные уплотнения!
- Капиллярную трубку не сгибать и не откручивать, при попадании управляющей среды на горячие поверхности, она может воспламениться. Существует опасность ожога!

- Планировщик / строительное предприятие или заказчик являются ответственными за позиционирование и установку оборудования.
- Арматура предназначена для применения в системах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.

- Для использования на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях, например, в условиях, способствующих образованию коррозии (морская вода, химический пар и проч.), рекомендуется применять специальное исполнение либо защитные меры.
- Клапан и регулятор/термореле поставляются каждый в отдельной упаковке.
- Перед монтажом терморегулирующего устройства необходимо промыть систему для того, чтобы удалить загрязнения, которые могут повредить конус / седло клапана или закупорить отверстия для управления.
- Процентрируйте уплотнения между фланцами.
- **Направление потока:**

- Термозапорные клапаны:

Направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе клапана..

- Термооткрывающий клапан (Вход В закрыт):

Термооткрывающие клапаны используются предпочтительно для потоков из А в АВ. Вход В должен быть закрыт слепым фланцем. (Поток из АВ в А не советуется, так как среда в этом случае омывает затвор с противоположной стороны, что негативно влияет на качество регулирования).

- Термоклапан смесительного/разделительного типа:

При рассмотрении трехходовых клапанов необходимо различать между смешиванием и разделением потоков..

- Смешивание:

Входами для потоков среды являются А и В (более теплая среда подводится к входу В).

- Разделение:


Поток среды подводится к входу АВ и отводится через выходы А и В.

Значения давлений обоих потоков (притоки при смешивании или оттоки при разделении) для безупречной функции регулирования должны быть одинаковыми.


Обратите внимание на то, что при повышении температуры на датчике вход В (при смешивании) и выход В (при разделении) дросселируется.

Направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе клапана..

Смесительный режим



Разделительный режим



5.2 Указания по выбору места установки и монтажу

Место для монтажа должно быть хорошо доступным и иметь достаточное пространство для проведения работ по техобслуживанию, а также для снятия исполнительных приводов и для вытягивания температурного датчика из трубопровода (или из емкости). Перед и после терморегулирующего клапана следует предусмотреть ручные запорные клапаны, которые позволяют выполнять на терморегулирующем клапане работы по техобслуживанию и ремонту без опорожнения установки. Кроме того, для предупреждения износа седла / конуса терморегулирующего клапана, возникающего из-за наличия в среде посторонних частиц, необходимо установить перед клапаном грязеуловитель (смотрите пункт 5.5).

Для контроля температуры среды следует предусмотреть термометры. Номинальные внутренние диаметры трубопроводов перед и после терморегулирующего клапана должны выбираться в соответствии с максимально допустимыми скоростями потоков.

- При изолировании трубопроводов необходимо обратить внимание на то, чтобы колпак, исполнительный привод, капиллярный трубопровод и температурный датчик не изолировались.
- Капиллярный трубопровод терморегулятора должен прокладываться таким образом, чтобы он не подвергался большим колебаниям температуры и вибрациям. Максимальное расстояние между скобами не должно превышать 250 мм. Минимальный радиус изгиба составляет 50 мм. Капиллярный трубопровод является частью гидравлической системы! Нельзя снимать или повреждать его.
- Стержневые датчики (поз. 50.1) могут монтироваться в установки с защитными трубками. Использование защитной трубки упрощает монтаж; при замене температурного датчика не требуется опорожнение системы трубопроводов. Учитывайте возрастающую постоянную времени!
- Клапан должен монтироваться так, чтобы исполнительный привод был направлен вертикально вниз ($\pm 15^\circ$).

5.2.1 Терморегулятор с двумя температурными датчиками

- Первый датчик температуры (Поз. 50.1a) (стержневой датчик для жидкостей или спиральный датчик для воздуха) фиксирует регулируемую температуру (выходную величину).
- Второй датчик температуры (Поз. 50.1b) (стержневой датчик) фиксирует температуру наружного воздуха (входную величину). Его следует монтировать на внешней стороне стены защищенно от ветра, на высоте 2м от пола.
- Переменные соотношения объема между датчиком наружного воздуха и датчиком регулируемой температуры позволяют устанавливать уровень влияния наружной температуры на процесс регулировки.
- Установочное устройство имеет шкалу с маркировкой середины (см. диаграммы уставок в технической документации).

5.2.2 Выбор датчика температуры – расположение

- Датчик температуры (Поз. 50.1) должен быть полностью омываем средой. Обратите внимание на наличие необходимой циркуляции потока.
- При малых скоростях потока предпочтителен горизонтальный монтаж датчика (Поз. 50.1) (в бойлерах, например, в 2/3 высоты бойлера).
- Контрольный термометр желательно установить в том же месте.
- В трубопроводах необходима сварка резьбового штуцера. Датчик (Поз. 50.1) устанавливается против течения.
- При непосредственном монтаже датчика (Поз. 50.1) должна соблюдаться плотность системы (уплотнительное кольцо прилагается).
- Комнатные датчики температуры не должны подвергаться воздействию таких помех как сквозняки, попадание прямых солнечных лучей или воздействию других тепловых источников..

5.3 Указания по монтажу и демонтажу привода (Соединение терморегулятора с клапаном)

**Внимание!**

- В арматуре, которая уже эксплуатируется и находится под рабочим давлением и температурой, демонтаж и монтаж привода запрещается (см. пункт 10.0).
- при установке температурного датчика в резервуаре с воспламеняющейся или взрывоопасной средой, необходимо предусмотреть защитную трубку.

Монтаж

- Установите заданное значение для терморегулятора/ термореле на максимум. При этом, для установки заданного значения, держите свободной рукой корпус устройства.
- Закрепите исполнительный привод (поз. 50.16) с помощью накидной гайки (момет затяжки прикл. 100 Нм) на клапане (поз. 11) (Внимание: исполнительный привод не должен при этом поворачиваться, так как в противном случае будет поврежден капиллярный трубопровод (поз. 50.15)!).

**Внимание!**

- Исполнительный привод (поз. 50.16) уплотняет внутреннее пространство клапана лишь с помощью металлической поверхности; нельзя использовать дополнительные уплотнения!
- Капиллярную трубку не сгибать и не откручивать, при попадании управляющей среды на горячие поверхности, она может воспламениться. Существует опасность ожога!

Демонтаж

- Отвинтить накидную гайку исполнительного привода (поз. 50.16).
(Внимание: исполнительный привод не должен при этом поворачиваться, так как в противном случае будет поврежден капиллярный трубопровод (поз. 50.15)!).

**Внимание!**

- При отсоединении исполнительного привода может произойти утечка опасных сред (например, горячего конденсата, пара и т. п.)!

5.4 Устройство для регулирования вручную




Рис. 5

Поз.	Наименование
11	Колпак (клапан)
50.16	Исполнительный привод
50.17	Накидная гайка (исполнительный привод)
60.3	Пружинные стопорные кольца
60.5	Установочное кольцо
60.11	Штифт
60.14	Накидная гайка

- Монтаж устройства для регулирования вручную осуществляется между клапаном (поз. 11) и исполнительным приводом (поз. 50.16) терморегулятора (Рис. 5).
- Обратите внимание на то, что уплотнение осуществляется только металлическими поверхностями; нельзя использовать дополнительные уплотнения!
- Закрепите накидную гайку (поз. 60.14) с моментом затяжки прибл. 100 Нм на клапане (поз. 11), а исполнительный привод (поз. 50.16) с моментом затяжки прибл. 50 Нм на устройстве для регулирования вручную.

Ниже рассматривается осуществление настройки на примере запирающего клапана:

- Поворачивайте установочное кольцо (поз. 60.5) вправо до тех пор, пока клапан (поз. 11) не будет закрыт (механический упор). Верхнее пружинное стопорное кольцо (поз. 60.3) должно совпадать с насечкой штифта (поз. 60.11).
- Теперь поворачивайте установочное кольцо (поз. 60.5) влево до тех пор, пока клапан (поз. 11) не будет полностью открыт (максимальный поток). Нижнее пружинное стопорное кольцо (поз. 60.3) должно совпадать с насечкой установочного штифта (поз. 60.11). При работе можно таким образом определить ход открывания или закрывания клапана между пружинными стопорными кольцами (поз. 60.3).
- Необходимо обратить внимание на то, чтобы во время эксплуатации установочное кольцо (поз. 60.5) действительно находилось в положении клапана „открыт“; терморегулятор не может открыть уже закрытый клапан!

5.5 Грязеуловитель



Внимание!

Перед терморегулирующим клапаном необходимо установить грязеуловитель, сетчатый короб которого при работе с паром, во избежание скопления конденсата, должен быть направлен в сторону. Грязеуловитель должен регулярно очищаться.

6.0 Ввод в эксплуатацию



Внимание !

- Перед вводом в эксплуатацию следует проконтролировать характеристику материала, давление, температуру и направление потока.
- Следует придерживаться региональных указаний по технике безопасности.
- Остатки от производства в трубопроводе и в арматуре (например, грязь, грат, образующийся при сварке, и т. п.) приводят к негерметичности или к повреждениям.
- При эксплуатации с высокими ($> 50^{\circ}\text{C}$) или низкими ($< 0^{\circ}\text{C}$) температурами сред существует опасность ранения при прикосновении к арматуре.
В случае необходимости установите сигнальные указания или изоляционную защиту!

Перед вводом в эксплуатацию новой установки или повторным вводом в эксплуатацию имеющейся установки после ремонтных работ или перемонтажа следует удостовериться в том, что:

- все работы завершены в соответствии с предписаниями!
- арматура правильно настроена,
- установлены защитные приспособления.
- На датчике, для предупреждения слишком высокой температуры перегрева, необходимо сначала устанавливать максимально допустимое заданное значение для соответствующего диапазона заданных значений.

Ввод в эксплуатацию осуществляется следующим образом:

- После осуществления монтажа необходимо заполнить клапан и трубопроводы через слив. Если это не возможно, то следует примерно до половины открыть перед клапаном ручной запорный клапан и осторожно, без гидравлических ударов заполнить трубопроводы. Затем медленно, полностью открыть клапан.
- Возможные испытания герметичности разрешается проводить только на не закрытом клапане, так как в противном случае могут быть повреждены внутренние детали клапана.

6.1 Установка заданного значения

6.1.1 Терморегулятор




Рис. 6: Установка заданного значения

- Заданное значение температуры устанавливается поворотом ручки настройки (поз. 50.13). При этом необходимо придерживать корпус (поз. 50.5) для того, чтобы он не проворачивался.
- Установка более высоких заданных значений разрешается без ограничений.
- Установление более низких заданных значений во время эксплуатации установки должно осуществляться с шагом меньше 30 К.
Между двумя шагами изменений заданных значений необходимо дожидаться выравнивания температуры (в зависимости от установки, прибл. 15 мин.).
- При снижении заданных значений на значения больше 30 К может сработать защита от перегрева.
Данное состояние сигнализируется подъемом ручки настройки (поз. 50.13) на корпусе (поз. 50.5) (Рис. 7). В этом случае перед дальнейшим изменением значения обязательно дождитесь выравнивания температуры. Частое срабатывание защиты от перегрева сокращает срок службы терморегулятора!




Рис. 7: Индикация перегрева

- После выравнивания температуры считайте действительное значение температуры на контрольном термометре.
- При совпадении установленного заданного значения со значением, считанным на контрольном термометре, настройка закончена.

- При несовпадении значений необходимо провести корректировку заданного значения. Заданное значение на шкале должно совпадать с действительным значением на контрольном термометре (смотрите пункт 6.2).

6.1.2 Термореле

Проведение работ как описано в пункте 6.1.1, однако заданное значение устанавливается не ручкой, а с помощью инструмента (торцовый гаечный ключ размер 11 или ключ для винтов с внутренним шестигранником размер 8) .

Для этого вытяните ручку (поз. 50.13, Рис. 6) и после осуществления настройки снова вставьте ее.

6.2 Корректировка заданного значения




Рис. 8: Корректировка заданного значения

- Вывинтите винт на корпусе (M4).
- Корректировка осуществляется поворотом корпуса (поз. 50.5) до тех пор, пока заданное значение не будет полностью совпадать с действительным значением (значение, считываемое на контрольном термометре). При этом ручка настройки (поз. 50.13) (инструмент при использовании термореле) прочно придерживается; нельзя допускать проворачивание ее вместе с корпусом.
- Еще раз установите желаемое заданное значение. (Поворот ручки настройки (поз. 50.13) (инструмент при использовании термореле) - корпус прочно придерживается (поз. 50.5)).
- После выравнивания температуры в системе снова считайте действительное значение температуры на контрольном термометре.
- Если заданное значение совпадает со значением, считанным на контрольном термометре, то настройка закончена.
- При недостаточном совпадении значений снова повторите операцию корректировки заданного значения.
- После завершения корректировки поверните корпус (поз. 50.5) так, чтобы индикация заданного значения была хорошо видна и прочно затяните винт на корпусе.

7.0 Уход и техническое обслуживание

В какой мере и как часто проводится техобслуживание определяет оператор установки в зависимости от условий эксплуатации.



Внимание!

- Во взрывоопасных зонах поверхность из полимеров (напр. индикатор значений) разрешается протирать только влажной салфеткой.

8.0 Причины возникновения неисправностей и способы их устранения

При неисправностях или нарушениях режима работы следует проконтролировать, проводились ли и были ли завершены монтажные и установочные работы в соответствии с данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- При поиске неисправностей соблюдайте предписания техники безопасности.

При возникновении неисправностей, которые не могут быть устранены при помощи последующей таблицы (см. раздел **9.0 План обнаружения неисправностей**), обратитесь к поставщику или изготовителю.

9.0 План обнаружения неисправностей



Внимание!

- При монтажных и ремонтных работах соблюдайте пункты **10.0** и **13.0!**

- Перед повторным вводом в эксплуатацию соблюдайте пункты **5.0** и **6.0!**

Неисправность	Возможная причина	Возможное устранение
Отсутствие потока	Арматура закрыта (устройство для регулирования вручную)	Установите устройство для регулирования вручную в положение „полностью открыто“
	Не удалены защитные крышки на фланцах	Удалить защитные крышки на фланцах
Слишком слабый поток	Арматура не достаточно открыта (устройство для регулирования вручную)	Установите устройство для регулирования вручную в положение „полностью открыто“
	Загрязненный грязеуловитель	Прочистить / поменять сетку
	Забита система трубопроводов	Проконтролировать систему трубопроводов
Термозапорный клапан: Слишком сильный поток, невозможно регулирование температуры	Не герметична система капиллярных трубопроводов	Полностью заменить терморегулятор / термореле
	Недопустимое направление потока среды в клапане.	Монтаж клапана согласно допустимому направлению потока среды
Термооткрывающий клапан: слишком слабый поток, невозможно регулирование температуры	Не герметична система капиллярных трубопроводов	Полностью заменить терморегулятор / термореле
	Недопустимое направление потока среды в клапане.	Монтаж клапана согласно допустимому направлению потока среды
Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении: недостаточность или полное отсутствие смесительной/разделительной функции	Не герметична система капиллярных трубопроводов	Полностью заменить терморегулятор / термореле
	Недопустимое направление потока среды в клапане.	Монтаж клапана согласно допустимому направлению потока среды

10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры



Внимание!

Следует проверить, в частности, что:

- в системе трубопроводов отсутствует давление,*
- среда остыла,*
- среда слита из установки,*
- при работе с едкими, горючими, агрессивными или токсическими средами система трубопроводов провентилирована.*

11.0 Вывод из эксплуатации

Вывод из эксплуатации производится при разрушении конструкции и/или при несоответствии требуемым параметрам.

12.0 Утилизация

Данный продукт, а так же его части должны быть утилизированны в соответствии с законодательной базой страны, в которой он эксплуатируется, и с учетом выполнения аспектов охраны окружающей среды.

13.0 Гарантия/ Гарантийные обязательства

Объём и срок действия гарантийных обязательств указаны в «Общих условиях заключения торговых сделок фирмы «Альберт Рихтер ГмбХ & Ко. КГ», которые были действительны на момент поставки или, при наличии отклонений, непосредственно в договоре купли-продажи.

Мы гарантируем отсутствие дефектов и исправную работу нашего оборудования в соответствии с уровнем техники и при применении согласно подтверждённому назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с арматурой или по причине несоблюдения требований инструкции по монтажу и эксплуатации, технического паспорта и соответствующих норм и правил.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие при эксплуатации в условиях и с параметрами не указанными в техническом паспорте или в иных документальных договорённостях.

Обоснованные рекламации устраняются нашим предприятием или уполномоченной нами специализированной организацией.

Рекламации выходящие за рамки гарантийных обязательств не рассматриваются. Права на замену данного товара нет.

Работы по техническому обслуживанию, установка деталей иного производителя, изменение конструктивного исполнения, а так же естественный износ, не включены в гарантийные обязательства.

О любых повреждениях при транспортировке следует немедленно заявлять Вашему перевозчику или транспортному агенту, в противном случае Вы теряете право на возмещение убытков указанными организациями.



Техника будущего

Качественное немецкое оборудование

Производитель
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
D-33750 Schloss Holte-Stukenbrock
Телефон: (+49-5207) 994-0
Факс: (+49-5207) 994-158
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>
E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com

Уполномоченное производителем лицо
Представительство в Российской Федерации
ООО "АРИ-АРМАТУРЕН РУС"
Фактический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, дом 42, оф. 419,
Телефон: +7 (499) 60 80 234
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>
E-Mail: info-rus@ari-armaturen.com

14.0 Декларация о соответствии

Директиве Оборудование, работающее под давлением 97/23/EG (до 18.07.2016) и Директиве Оборудование, работающее под давлением 2014/68/EU (с 19.07.2016)

Настоящим мы,

**AWH Armaturenwerk Halle GmbH,
Turmstraße 118, D-06110 Halle/Saale**

заявляем, что нижеперечисленное оборудование соответствует основным требованиям безопасности Директивы "Оборудование, работающее под давлением" и отвечает корреспондирующим требованиям минимизации рисков Директивы ""Безопасность машин и оборудования"".

Спецификация серии (модельных рядов) арматуры

Регуляторы температуры ARI-TEMPTROL®

Таблица 10

Фигура	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Группа рабочей среды	Модуль	Диаграмма	Сертификат №.	Применённые нормы
771	PN 16-40	15-150	1	A	6	--	1, 2, 8
	PN 16/40	G 1/2"-2"					
772	PN 40	G 1/2"-2"					
773	PN 16-40	15-100					
	PN 16	G 1/2"-2"					
774	PN 16-40	15-100					
775	PN 16-40	15-100					
	PN 16	G 1/2"-2"					
Прим.:	Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 97/23/EG (арт. 3, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE. Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 2014/68/EU (артикул. 4, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.						

в комплекте с регулятором / датчиком / ручным дублёром / защитной гильзой

Тип	
9900386011 до 990038361	Данная продукция разработана и производится в соответствии с директивой 97/23/EG (арт. 3, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.
9900387461 до 9900387601	
9900387611 до 9900387961	Данная продукция разработана и производится в соответствии с директивой 2014/68/EU (Art.4, cs.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.
990038600Z21 до 990038600Z36	
9900390011	

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Памятка A4 (авсе кроме EN-JL1040)

8) DIN EN 14597


Название сертифицирующего, контролирующего, регистрирующего органа:

**TÜV Thüringen e.V.
Melchendorfer Str. 64, D-99096 Erfurt**

Регистрационный номер органа по сертификации:

0090

Халле, Заале, 16.03.2016


(Брехманн, Исполнительный директор)

Декларация подтверждает соответствие указанным директивам, но не содержит никаких гарантийных обязательств в понимании закона об ответственности за качество продукции. Указания по технике безопасности в сопровождающей документации к продукту, должны быть соблюдены. В случае изменения конструкции оборудования без согласования с изготовителем или несоблюдении указаний техники безопасности, данная декларация теряет свою силу.